



המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

בס"ד

ריכוז שאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 328/2020 לתכנון, אספקה והתקנה של גופי תאורה מסוג LED

מס"ד	פרק	מס' סעיף	במכרז/מפרט/ בנספח	עמוד	פירוט השאלה	תשובה
1.		ב'	תוכן עניינים	1	נרשם כתב כמויות יצורף בנפרד - לא צורף.	נמצא בגוף ההסכם
2.		נספחים ג' – טו'	תוכן עניינים	1	מספור הנספחים לא תואם למספרי העמודים בחוברת.	תוקן
3.			תוכן עניינים	1	בטבלה חסר נספח ח' וגם במסמכי המכרז	תוקן
4.	1	1.3.10	מטרת ההתקשרות	2	נדרש לספק גופי תאורה עם שקע NEMA. ידוע שהכנה זו נועדה למערכת בקרה אלחוטית, אמנם הובהר כי המזמין דורש מערכת בקרה PLC בלבד, נא להבהיר האם בכל מקרה הזוכה יידרש לספק גופי תאורה עם שקע NEMA.	בכל מקרה הזוכה יידרש לספק גופי תאורה עם שקע NEMA
5.	5	+ 5.8.1.2 +5.8.2.3 +5.8.3.1 +5.8.4.1 +5.8.5.1 5.8.6.1	תנאי סף	5+6	נרשם: "ימלא המציע את הטבלה שבנספח א'" – אך הטבלה מופיעה בנספח ג'.	תוקן
6.	5	5.8.2.2	תנאי סף	5	נרשם סיווג קבלנים 270 ו/או 160 א'1, בעמוד 22 סעיף 2 נרשם סיווג קבלנים 270 ו 160 א'1 וגם בעמוד 26 סעיף ו' נרשם סיווג קבלנים 270 ו 160 א'1 – נא אישורכם לסיווג קבלנים 270 א'1 או 160 א'1.	הכוונה: קבלנים בסיווג 270 א'1 ו/או 160 א'1 תוקן
7.		5.8.2.4	תנאי סף	5	נרשם: נספח יג' הצהרת קבלן משנה – אך נספח טו' הינו הצהרת קבלן משנה.	תוקן



המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

הבקשה מתקבלת	מבוקש להבהיר, כי לעניין האמור בסעיף זה, מתכנן התאורה רשאי אף להיות מהנדס חשמל רשום כמהנדס בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958.	5	תנאי סף	5.8.3.1	5	8.
הבקשה מתקבלת	נא לאשר כי ספק שניגש עם קבלן משנה מטעמו, יוכל למנות מנהל פרויקט אשר שכיר בחברת קבלן משנה.	6	תנאי סף מנהל הפרויקט	5.8.4.1	5	9.
מחזור ההכנסות השנתי של המציע, בשלוש מהשנים 2015-2019, לא יפחת מ- 5,000,000 ₪ (במילים: חמישה מיליון שקלים חדשים). תוקן	נרשם: "מחזור כספים ע"ס 5,000,000 ₪.. אך בנספח ד' הצהרת ר"ח נרשם סך של 10,000,000 ₪ - נא הבהרתכם	6	תנאי סף	5.8.6.2	5	10.
תוקן	להוכחת עמידה בתנאי סף של איתנות פיננסית יש למלא טבלה שבנספח ב'. 1. נספח ב' לא קיים. 2. נספח ד' הינו הצהרת ר"ח	6	תנאי סף	5.8.6.5	5	11.
תוקן	העסקת צוות עבודה – נספח ד'. אך נספח ד' הינו הצהרת ר"ח.	8	אישורים ומסמכים נדרשים	6.5.2	6	12.
תוקן	אישור קיום ביטוחים – נספח ח', אך נספח יב' הינו אישור קיום ביטוחים. נספח ח' לא קיים.	8	אישורים ומסמכים נדרשים	6.9	6	13.
התשובה חיובית	תצהיר השתתפות במפגש מציעים נספח יד' – בתצהיר זה מבקשים שעורך המפגש צריך לחתום – האם אתם חותמים על תצהיר זה ושולחים לנו?	8	אישורים ומסמכים נדרשים	6.15	6	14.



המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

15.	9	9.2	אופן הגשת ההצעה	10	נרשם: לצרף ערבות בנקאית והצעת מחיר במעטפה נפרדת. 1. האם להגיש את הערבות הבנקאית והצעת מחיר במעטפה אחת או כל אחד במעטפה נפרדת? 2. ומה לרשום ע"ג המעטפה?	מעטפה אחת עבור הערבות והצע"מ המצורפת בתיק ההגשה – אין צורך לרשום על גבי המעטפה
16.	11	11.11	התחייבות על TOTAL RISK מעל 5 שנים	13	היכן בחוברת המכרז עלינו לציין שאנו מתחייבים לעוד 5 שנות אחריות נוספות מעל ה- 5 שנים שאנו מתחייבים במסגרת המכרז?	לצרף מכתב החתום ע"י מורשי החתימה של המציע
17.	11	11.7	הצעת מחיר	14-15	מאחר ומערכת הבקרה היא אופציונלית, אנו מבקשים לא לשקלל את משקל שלושת סעיפי הבקרה לציון הסופי של הצעת המחיר.	לא מאושר
18.			אישור בדבר מצב המציע	29	נרשם מכרז פומבי מס' 10/2020 אך מדובר במכרז 328/2020	טעות סופר – נא לתקן בכתב יד 328/2020
19.			הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות	34	בסעיף 3 נרשם מכרז פומבי מס' 10/2020 אך מדובר במכרז פומבי מס' 328/2020	טעות סופר – נא לתקן בכתב יד 328/2020
20.	2		הסכם התקשרות	42	בטבלה חסר נספח יג' וגם בדפי המכרז	תוקן
21.	2		הסכם התקשרות	42	בטבלה נרשם נספח ט' הצהרת בטיחות, אך בעמוד 103 נרשם בטעות נספח ה'	תוקן
22.	2		הסכם התקשרות	42	בטבלה נרשם נספח טז' רשימת חלקי חילוף אך בעמוד 112 נרשם בטעות נספח יז'	תוקן
23.	8	8.10	הסכם התקשרות	51	מבוקש להבהיר כי התחייבותו של הקבלן לנשיאה בכל נזק, שייגרם, תחול רק כאשר הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ולא של צדדים שלישיים. בכל מקרה מובהר, כי תינתן לקבלן זכות טיעון לכל טענה שתופנה נגדו לעניין זה.	לא מאושר היות והנושא מוסדר לחלוטין במכרז כ Total Risk



המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

מוסדר בסעיף 18	מבוקש להבהיר כי התחייבותו של הקבלן לשיפוי בגין סכומים שהרשות תחויב בהן בשל תביעה בגין הפרה כאמור בסעיף זה, תחול רק כאשר: א. הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ולא של צדדים שלישיים; ב. הנזק ייפסק בפסק דין חלוט לחובת הרשות; ג. הרשות הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ראשונה, ונתנה לו הזדמנות להתגונן מפני הדרישה ו/או התביעה; ד. הרשות לא תתפשר באופן שיחייב את הקבלן אלא לאחר הסכמה כתובה מראש מהקבלן.	51	הסכם התקשרות	8.11	8	24.
נדחה ראו סעיף 12.1 כי הכל כפוף להוראות המכרז	מבוקש להבהיר, כי סעיף זה יחול בעניינין של הוראות ו/או הנחיות המועצה אשר הולמות הוראות הסכם ההתקשרות ואינן משנות מחויביו של הקבלן.	55	הסכם התקשרות	12.3	12	25.
נדחה	מבוקש להבהיר, כי טרם יבוצע כאמור בסיפא סעיף זה תינתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 7 ימים ותינתן לו זכות טיעון.	55	הסכם התקשרות	12.5	12	26.
נדחה	מבוקש להבהיר, כי טרם יבוצע כאמור בסעיף זה תינתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 7 ימים ותינתן לו זכות טיעון.	55	הסכם התקשרות	13.2	13	27.
נדחה	מבוקש להבהיר, כי טרם יבוצע כאמור בסעיף זה תינתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 14 ימים ותינתן לו זכות טיעון.	55-56	הסכם התקשרות	14.2	14	28.
נדחה, ראה סעיף 16.2	מבוקש להבהיר, כי טרם יבוצע כאמור בסעיף זה תינתן לקבלן תינתן לו זכות טיעון.	56	הסכם התקשרות	16.1	16	29.
נדחה	מבוקש להבהיר, כי טרם יבוצע כאמור בסעיף זה תינתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 14 ימים ותינתן לו זכות טיעון	56-57	הסכם התקשרות	16.6	16	30.



המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

נדחה	מבוקש להבהיר כי התחייבותו של הקבלן לנשיאה בכל נזק, שייגרם, תחול רק כאשר הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ולא של צדדים שלישיים. בכל מקרה מובהר, כי תינתן לקבלן זכות טיעון לכל טענה שתופנה נגדו לעניין זה.	57	הסכם התקשרות	18.1-18.2	18	.31
נדחה	מבוקש להבהיר כי התחייבותו של הקבלן לשיפוי בגין סכומים שהרשות תחויב בהן בשל תביעה בגין הפרה כאמור בסעיף זה, תחול רק כאשר: א.הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ולא של צדדים שלישיים; ב.הנזק ייפסק בפסק דין חלוט לחובת הרשות; ג.הרשות הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ראשונה, ונתנה לו הזדמנות להתגונן מפני הדרישה ו/או התביעה; ד.הרשות לא תתפשר באופן שיחייב את הקבלן אלא לאחר הסכמה כתובה מראש מהקבלן.	57	הסכם התקשרות	18.3	18	.32
נדחה	מבוקש להבהיר כי התחייבותו של הקבלן לנטילת אחריותו בכל תביעת נזיקין, תחול רק כאשר הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ולא של צדדים שלישיים. בכל מקרה מובהר, כי תינתן לקבלן זכות טיעון לכל טענה שתופנה נגדו לעניין זה	58	הסכם התקשרות	18.7	18	.33



המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

נדחה	מבוקש להבהיר כי התחייבותו של הקבלן לנשיאה בכל נזק, שייגרם, תחול רק כאשר הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ולא של צדדים שלישיים. בכל מקרה מובהר, כי תינתן לקבלן זכות טיעון לכל טענה שתופנה נגדו לעניין זה		הסכם התקשרות	19.6		34.
תקופת הבדק הינה 5 שנים. יתוקן בחוזה	בניגוד לנאמר בסיור הקבלנים, בחוברת המכרז צוין כי תקופת הבדק היא חמש שנים ולא שנה אחת בלבד, אנא הבהירו מה הנכון.	61	הסכם התקשרות אחריות טיב	20.1.1	20	35.
מאושר	מבוקש להבהיר כי הכוונה למיסים, אגרות והיטלים החלים מעצם טיבם על הקבלן ולא על המועצה.	68	הסכם התקשרות	24.1.1	24	36.
נדחה – רשום שזה בהתראה מראש ובכתב	מבוקש להבהיר כי לא יבוצע כאמור בסעיף זה אלמלא הפר הקבלן הפרה יסודית של הסכם זה. כמו כן, מבוקש להבהיר כי טרם יבוצע כאמור תינתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 7 ימים ותינתן לו זכות טיעון.	68	הסכם התקשרות	25.1	25	37.
תוקן	החל מעמ' 70 – מבוקש לעדכן את מספרי הסעיפים כך שלא תהיה כפילות.	70	הסכם התקשרות			38.



המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

נדחה	בסעיף 24.1 (שבעמ' 70) – מבוקש להבהיר כי התחייבותו של הקבלן לשיפוי בגין סכומים שהרשות תחויב בהן בשל תביעה בגין הפרה כאמור בסעיף זה, תחול רק כאשר: א. הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ולא של צדדים שלישיים; ב. הנזק ייפסק בפסק דין חלוט לחובת הרשות; ג. הרשות הודיעה לקבלן מיד עם קבלת דרישה ראשונה, ונתנה לו הזדמנות להתגונן מפני הדרישה ו/או התביעה; ד. הרשות לא תתפשר באופן שיחייב את הקבלן אלא לאחר הסכמה כתובה מראש מהקבלן.	70	הסכם התקשרות			39.
נדחה, ראו נוסח הסעיף הקובע 30 יום לביצוע התיקונים	בסעיף 25.3 (שבעמ' 70) – מבוקש להבהיר כי לא יבוצע כאמור בסעיף זה אלמלא הפר הקבלן הפרה יסודית של הסכם זה. כמו כן, מבוקש להבהיר כי טרם יבוצע כאמור תינתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 7 ימים ותינתן לו זכות טיעון.	70	הסכם התקשרות			40.
שיקול דעת הבלעדי של המועצה ע"ס ניסיון קודם/המלצות	מבוקש להבהיר מהם הקריטריונים להסכמת המועצה להעברת זכויות ו/או התחייבויות לקבלן משנה.	71	הסכם התקשרות	26.1	26	41.
נדחה	מבוקש להבהיר, כי טרם יבוצע כאמור בסעיף זה תינתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 7 ימים ותינתן לו זכות טיעון.	71	הסכם התקשרות	26.2	26	42.
שכר היועץ ישולם ע"י המועצה.	בסעיף 30.1.1 נרשם: " המועצה תהא רשאית...למנות יועץ טכני מטעמה ועל חשבונה. סעיף 30.1.2 נרשם: " שכר היועץ בסך 50,000 ₪ ...ישולם ע"י הזוכה..." – נא הבהרתכם.	73	הסכם התקשרות ייעוץ חיצוני	30.1.1 + 30.1.2	30	43.



המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

44.	32	32.2	הסכם התקשרות	74	מבוקש להבהיר, כי טרם יבוצע כאמור בסעיף זה תינתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 7 ימים ותינתן לו זכות טיעון.	נדחה הסעיף קובע 14 ימי הודעה מוקדמת
45.	7	7. מונה אנרגיה	נספח ב' מפרט טכני	79	מונה אנרגיה – אם מונה האנרגיה הוא אופציונלי, איפה יכול המציע לתמחר סעיף זה? האם יש אופציה להתקין מונה אנרגיה גם אם לא הופעלה האופציה למערכת בקרה?	מונה האנרגיה יותקן במידה ומותקנת מערכת בקרה
46.		מפרט לבקרה סעיף 10.2.2	נספח ב' מפרט טכני	81	מאחר ואיננו מאמינים כלל בשיטת בקרה PLC ובסיכוייה לפעול ללא תקלות ברשות בה התשתיות קיימות וישנות, נבקש לאשר כי ככל שהמזמין אכן ידרוש התקנת מערכת מסוג זה מהזוכה, הזוכה יספק ויתקין המערכת, אך אחריות להפעלת המערכת ולרכיביה לאחר התקנה ע"י הזוכה, תהיה של המזמין בלבד וישירות מול ספק המערכת, ללא כל מעורבות מצד הזוכה.	לא מאושר האחריות על הזוכה עד שיוכח אחרת
47.		הסכם התקשרות	נספח ג' סקר תאורה	89	נרשם מצורף בנפרד – לא צורף	בגוף ההסכם
48.		נספח ז	בדיקות חשמליות	100	נא להבהיר כי ככל שעבודת הזוכה תהיה החלפת גופי תאורה בלבד (ללא מימוש האופציה למערכת בקרה), לא יחויב הזוכה לבצע בדיקות חשמליות למרכזיות התאורה, מאחר ולא נדרש לבצע כל שינוי בהן.	ההערה נדחת
48.		הסכם התקשרות	נספח ט' הצהרת בטיחות	104	נא אישורכם לחתימה ע"ג הטופס לאחר זכיה.	הבקשה מאושרת
49.	5	5.8.3.1	בחוברת המכרז-תנאי הסף (מתכנ תאורה)	5	האם ניתן להציע מתכנ תאורה בהסכם מחייב העומד בדרישות ובניסיון כאמור בתנאי הסף 5.8.3.1, ובמידה ויהיה המציע יזכה במכרז	כן



המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

52.	5	5.8.6.1	ממונה בטיחות	6	בסעיף זה נדרש לשים ממונה בטיחות ששימש כממונה בטיחות בפרויקטים עירוניים אצל 3 לקוחות לכל הפחות, נבקש להציג ממונה בטיחות בעל ניסיון בפרויקטים נשוא מכרז זה אצל לקוח 1 לפחות	הבקשה נדחית
53.			הזמנה להציע הצעות – ביטוח	סעיף 7.3 בדבר מסירת העתקי פוליסות	סעיף 7.3 קובע כי על המציע למסור למועצה העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות ע"י חברת הביטוח בהם ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה. החל מתום שנת 2019 – קבע הרגולטור נוסח אחיד לכלל חברות הביטוח הקובע כללים וקודים אחידים כאשר השינוי הינו בהיקף הכיסוי וסוג הפוליסות בלבד. בהתאם לכך, נודה על ביטול סעיף 7.3 ושימוש בנספח הביטוחי המלא כחלופה לתמצית הפוליסות.	המציע יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המועצה, לרבות מחירים, שמות מבטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיוצב'
54.			הזמנה להציע הצעות – אופן הגשת ההצעה	סעיף 9.1 בדבר אימות מסמכי המכרז	לפי הוראות הסעיף נדרש כי הצעת המציע תכלול טופס הצעה מלא חתום ומאומת ע"י עו"ד / רו"ח. נודה להבהרה כי אימות עו"ד/רו"ח נדרש רק במקומות המסומנים לכך במסגרת חוברת המכרז.	מאושר
55.			הזמנה להציע הצעות – ניקוד	סעיף 11.9 בדבר הגדרת נסיון המציע בהתקנות	במסגרת תנאי הסף סעיף 5.8.1.2 נקבע כי על המציע להציג אספקות של לפחות 3,000 גופי תאורת רחוב כאשר לענין ההתקנות קיימת התייחסות נפרדת מתוקף ההוראות לקבלן ההתקנות . עם זאת לענין הניקוד בסעיף 11.10 נרשם בטעות הניקוד ביחס לאספקה והתקנה. נודה על התאמת סעיף הניקוד 11.10 להוראות תנאי הסף.	הבקשה נדחית



המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

הבקשה נדחית	במסגרת הסעיף נדרש הזוכה להמציא ערבות ביצוע בסך של 200 אלפי ש"ח מהתמורה. על פי רוב נקבע כי ערבות הביצוע תהא בסך של כ-5% מהתמורה בפועל. סכום של 200 אלפי ש"ח קבוע משקף למעשה כ-7% מהמחיר המקסימלי עוד לפני מתן ההנחות ואינו סביר. מתן ערבות כה משמעותית גוררת הקצאת אשראי ועלויות מיותרות שיגולמו על מחיר העסקה וחבל. נודה על תיקון גובה ערבות הביצוע כך שתשקף 5% מהצעת המחיר בפועל.	סעיף 23.1 בדבר ערבות ביצוע	הסכם ההתקשרות – ערבויות			57.
25% אחרונים ישולמו 3 חודשים לאחר סיום ההתקנות ואישור המפקח	נודה לחידוד מועדי התשלום לקבלן – להבנתנו אילו המועדים: 1. 50% מהתמורה תשולם לאחר התקנת מחצית מהגופים לאחר קבלת אישור המפקח. 2. 25% לאחר סיום ההתקנות כולל אישור מפקח ומעבדה. 3. 25% שלושה חודשים לאחר סיום ההתקנות כמובן לאחר אישור המפקח.	סעיף 19.9 בדבר חלוקת התשלומים	הסכם ההתקשרות – תנאי התשלום			58.
מונה האנרגיה יותקן במידה ומותקנת מערכת בקרה	לפי הוראות הסעיף מונה אנרגיה הינו סעיף אופציונלי בפרויקט. מאחר וסעיף זה אינו כלול בהצעת המחיר, נודה להבהרה שבמידה ויידרש מונה אנרגיה מה תהיה תוספת התמורה ליחידה בגינו.	סעיף 7 בדבר מונה אנרגיה	נספח ב' מפרט טכני מיוחד			60.



המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

61			נספח ד' הצהרת רו"ח של המציע	הצהרת רו"ח בדבר מורשי חתימה	נתונים בדבר מורשי החתימה של החברה הינו נתון שאינו מבוקר ע"י רו"ח של החברה אלא ע"י יועציה המשפטיים בכפוף להחלטות דירקטוריון החברה. נודה על פיצול הסעיף כך עו"ד י אשר סעיף א' בדבר מורשי החתימה ואילו רו"ח המבקר י אשר את סעיף ב' בדבר הנתונים בהתאם לדוחות הכספיים של המציע.	ניתן להחתים רו"ח או עו"ד
62			נספח ח'	תצהיר מציע ובעלי שליטה בדבר זכויות עובדים	על פי הוראות המסמך על כלל בעלי השליטה לחתום על הצהרת קיום חובות בענין שמירת זכויות עובדים. לאור הגבלות התנועה בשל הסגר ולאור חשש מבידוד, נודה על חתימת נציג אחד בלבד מבעלי השליטה כמקובל במכרזים יחד עם עו"ד כמובן.	מאושר במידה וחתימת אחד מבעלי השליטה מחייבת את החברה
63			נספח י'	תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום	בהתאם לנספח קיימת הצהרה אולם אין מקום לחתימת נציגי המציע אלא חתימת עו"ד לאימות בלבד. נודה על קבלת מסמך מתוקן הכולל מקום לחתימה או לאישורכם להוסיף מקום לחתימה בצמוד לאישור עו"ד.	יש לחתום לצד עו"ד
64					האם הטוטאל ריסק כולל החלפת מגש וקופסת CI ? בפסקה אחת רשום שכן ובפסקה אחרת רשום הפוך.	במידת הצורך כן
65					האם יש קבלן אחזקה לרשות שלפני שהרשות טוענת שהבעיה בפנס , הוא בודק כי יש הזנה תקינה לפנס ורק אז פונה לקבלן לאחריות.	הנושא מוסדר לחלוטין במכרז Total Risk במידה ותהיה מערכת בקרה השאלה מתייחסת
66			נספח ו' הצעת מחיר		מהו דגם הזרוע	זרוע 2", כמאופיין במפרט הבין משרדי.