


חומרים:

1			שסתום אויר משולב לביוב דגם D-020
1	יח'	ø2"	תוצרת א.ר.
1	יח'	ø160x63	רוחב מסעף "פלטאון" 495800160063
3			רוחב מעבר הברגה פנימית
1	יח'	ø63x2"	"פלטאון" 493100063020
1.50	מ'	ø32	צנור PE100 דרג 6
5			מגוף "שגיב" כדורי S.A.200
1	יח'	ø2"	הברזה פנים-חוץ
1	יח'	2"x2"x1"	מסעף T מעבר + ב.פ. PN16
1	יח'	ø1"	זווית 90°
2	יח'	ø1"	ניפל
1	יח'	ø1"	מגוף עם מחט שיחזור מריר
1	יח'		מד לחץ מילוי גליצרון סקלה 0-15 אטמ'



	לעין Information	
	למכר Tender	
11.07.2021		לביצוע Execution
No 309 מס' הדף	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.	
No 663-1 מס' התוכנית	ALWAYS THINK SAFETY.	
Design director תכנן טניה	Place נר גלים-בני דרום	
Designed by שרטט דניאל	Date תאריך 24.01.2021	Scale קנה"מ 1:10
Checked by בקר ר.ברזיק	File קובץ PRT309.dwg	Size of מידות הגליון A4 sheet
Project name שם פרויקט קו סניקה וקווי גרוויטציה איסוף לביוב אשדוד		
Subject of drawing נושא הגליון שסתום אוויר ומנומטר		

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING


תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד: 67898
 טל: 03-5622254 פקס: 03-5626696
 WWW.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il