





חתך 1-1



חתך 2-2



חתך 3-3



סוף קו
ברוק עיגון צף

90°								זווית קוטר הצנור D
V	B	F	L	h ₁	h ₂	b	a	
0.07	60	15	45	30	30	80	30	75-110 מ"מ
0.11	60	20	45	30	40	100	40	160 מ"מ
0.19	60	20	45	40	60	120	50	225 מ"מ
0.35	80	25	55	50	70	150	60	280 מ"מ
0.52	80	30	55	60	90	180	70	315 מ"מ
0.67	80	35	60	60	100	200	80	355 מ"מ
9.37	120	120	150	100	250	440	150	600 מ"מ

60°								זווית קוטר הצנור D
V	B	F	L	h ₁	h ₂	b	a	
0.07	60	15	45	30	30	80	30	75-110 מ"מ
0.10	60	20	45	30	40	90	40	160 מ"מ
0.18	60	20	45	40	60	110	50	225 מ"מ
0.33	80	25	55	50	70	140	60	280 מ"מ
0.48	80	30	55	60	90	170	70	315 מ"מ
0.60	80	35	60	60	100	185	80	355 מ"מ
5.42	120	110	140	100	250	250	150	600 מ"מ

45°								זווית קוטר הצנור D
V	B	F	L	h ₁	h ₂	b	a	
0.04	60	15	45	25	25	60	15	75-110 מ"מ
0.06	60	20	45	30	30	70	20	160 מ"מ
0.10	60	20	45	40	40	90	25	225 מ"מ
0.20	80	25	50	40	60	110	30	280 מ"מ
0.32	80	25	50	50	80	140	35	315 מ"מ
0.37	80	30	55	60	80	140	40	355 מ"מ
5.46	120	110	140	100	225	280	150	600 מ"מ

30°							זווית קוטר הצנור D
V	B	F	L	h	b	a	
0.04	60	15	45	25	55	15	75-110 מ"מ
0.06	60	20	45	30	65	20	160 מ"מ
0.09	60	20	45	40	80	25	225 מ"מ
0.19	80	25	50	60	95	30	280 מ"מ
0.31	80	25	50	80	120	35	315 מ"מ
0.37	80	30	55	80	130	40	355 מ"מ
5.60	120	110	140	200	250	150	600 מ"מ

15°							זווית קוטר הצנור D
V	B	F	L	h	b	a	
0.02	60	15	45	15	40	8	75-110 מ"מ
0.03	60	20	45	20	50	10	160 מ"מ
0.05	60	20	45	30	60	15	225 מ"מ
0.09	80	20	50	40	70	20	280 מ"מ
0.12	80	25	50	50	80	20	315 מ"מ
0.16	80	30	55	60	80	20	355 מ"מ
3.67	120	110	140	150	200	150	600 מ"מ

V	F	C	E	H	b	L	a	קוטר הצנור D
מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	
0.13	20	20	15	45	30	100	60	75-110 מ"מ
0.17	20	20	15	50	35	100	60	160 מ"מ
0.25	25	25	15	60	35	120	60	225 מ"מ
0.39	30	30	15	70	40	140	80	280 מ"מ
0.64	35	40	15	85	50	150	80	315 מ"מ
0.80	35	55	20	110	50	150	80	355 מ"מ
6.90	120	90	90	240	80	360	120	600 מ"מ

160 מ"מ	① 4φ12 L=130 ② 4φ6 L=115	40 25 10 95 10 40
225 מ"מ	① 4φ12 L=180 ② 4φ6 L=135	55 35 10 115 10 55
280 מ"מ	① 4φ12 L=210 ② 4φ6 L=155	70 35 10 135 10 70
315 מ"מ	① 4φ12 L=270 ② 4φ6 L=160	80 45 10 140 10 80
355 מ"מ	① 4φ12 L=320 ② 4φ6 L=165	105 45 10 145 10 105
600 מ"מ	① 16φ14 L=640 ② 8φ16 L=375	235 75 10 355 10 235

6.		
5.		
4.		
3.		
2.		
1.		

שינוי מס' / Revise No	חתימה / Signature	תאריך עדכון / Date Modify
לעיון Information		
למכרז Tender		
לביצוע Execution	11.07.2021	✓

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING

תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד: 67898
טל: 03-5622254 פקס: 03-5626696
WWW.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il

המקום Place	ניר גלים-בני דרום	
שם פרויקט Project name	קו סניקה וקווי גרוויטציה איסוף לביוב אשדוד	
נושא הגליון Subject of drawing	גושי עיגון	
No מס' הדף	10	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקור את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.
No מס' התוכנית	663-1	ALWAYS THINK SAFETY.
Design director תכנן	טניה	
Designed by שרטט	דניאל	Date תאריך
24.01.2021		Scale קנה
ללא קנה		Size of sheet מידות הגליון
496x268		File קובץ
PRT10.dwg		Checked by בוקר
ר.ברז'יק		