

מפרט בדיקות

שם הפרויקט: מועדון וותיקים בית גמליאל רשות: מועצה אזורית
חבל יבנה

מס' חוזה: _____

הערות	קיים / לא קיים	אישורים נדרשים במועד מסירה סופית	
		1. אישור אדריכל תכנון מול ביצוע	
		2. אישור קונסטרוקטור תכנון מול ביצוע	
		3. תוכנית ASMADE אדריכלות	
		4. תוכנית ASMADE חשמל	
		5. תוכנית ASMADE אינסטלציה	
ע"י מודד מוסמך- בקנ"מ 1:100 ע"ג CD לאחר ביצוע.		6. תוכנית ASMADE לכלונסאות יוגש לאישור מתכנן ביסוס לפני המשך ביצוע רצפה	
		7. אישור יועץ בטיחות תכנון מול ביצוע ע"י יועץ בטיחות	
		8. אישור יועץ נגישות תכנון מול ביצוע ע"י יועץ הנגישות	
		9. אישור יועץ אינסטלציה תכנון מול ביצוע	
		10. אישור יועץ חשמל תכנון מול ביצוע	
		11. אישור מעבדה – בדיקת איטום גגות ותעודת אחריות	

הערות	קיים / לא קיים	אישורים נדרשים במועד מסירה סופית	
לכל יציקה (כלונסאות, קורות, רצפה, קירות).		אישור מעבדה – בדיקות בטון	12.
		אישור מעבדה – בדיקות אינסטלציה	13.
בהתאם לדרישות כיבוי אש		אישור מעבדה – בדיקת מערכת גילוי אש ועשן, לרבות מערכת כריזה משולבת.	14.
		אישור מעבדה – למערכת הדלוחין + מים במבנה	15.
		אישור מעבדה – למערכת הביוב + מים מחוץ למבנה	16.
		תעודת אחריות והוראות הפעלה למערכת גילוי אש ועשן	17.
		אישור מעבדה – בדיקות סוניות לכלונסאות ואישור מתכנן הביסוס ויועץ הקרקע על תקינות הבדיקות	18.
הערות	קיים / לא קיים	אישורים נדרשים במועד מסירה סופית	
		קירוי קל אישור מתכנן הקירוי תכנון מול ביצוע של גג הרעפים. הצגת הבדיקות הנדרשות ואישורם כגון ריתוכים צביעה וכד'.	19.
		אישור מעבדה "אל הרס" ת"י 5103 בדיקת תליית תקרה אקוסטית לרבות עמידות באש.	20.

הערות	קיים / לא קיים	אישורים נדרשים במועד מסירה סופית	
		הידוק קרקע_אישור דוחות המעבדה.	21.
		אישור שזכויות המבנה מחוסמות/טריפלס	22.
		בדיקות עבור כיבוי אש : דוח ספיקות ולחצים- בדיקת זרימה של מים ת"י 1596	23.
חלק רלוונטי		בדיקת עמידות חומרים באש ת"י 755 ,931 ,921	
		אישור מעבדה לגלגלונים כיבוי אש ת"י 2206 חלק 2.	
		אישור לעמדת כיבוי אש פנימי וחיצוני (הידרנטים) ת"י 1205.	
		אישור התקנת מז"ח ממתקין מורשה	
		ספר מתקן שלושה כרכים	24.
ע"י מודד מוסמך כולל סימון כל התשתיות והשרוולים.		תוכניות המבנה והפיתוח בקנ"מ 1:100 ע"ג CD לאחר ביצוע.	25.
בנוסף לבדיקת חברת החשמל		אישור בודק חשמל מוסמך	26.
		חיבור טלפון	27.
		ערבות בדק	28.
		טופס העדר תביעות חתום	29.