

מועצה אזורית חבל יבנה

מכרז זוטא מס' 378

להסדרת בטיחות וחניה ברחוב האלה בישוב בן זכאימסמך הבהרות מס' 1מענה על שאלות הבהרה

1. להלן תשובות המועצה לשאלות הבהרה שהועלו בקשר להליך שבנדון :

<u>שאלה</u>	<u>תשובה</u>
1 פירוק מיסעה לא כולל בסעיף פינוי פסולת (51.010.0405)	בהתאם לספר הכחול עבודות חפירה ופירוקים כוללות את פינוי החומר לאצר שפיכה עד למרחק 15 ק"מ. אגרת הטמנה תשולם כנגד הצגת חשבונית ורישום ביומן עבודה
2 פירוק ריצוף אבנים משתלבות לא כולל פינוי(51.01.0460)	ראה תשובה לסעיף 1
3 האם יש סעיף לתיאום שוחות קיימות	הערה מתקבלת - יתווסף לכתב הכמויות
4 מדוע סעיף פירוק האספלט עד 10 ס"מ וריבוד עד 5 ס"מ .. האם יש אופציה שנפרק 10-15 ס"מ ונרבד רק 5 ס"מ או שזה יהיה בהתאמה?	לשון סעיף הפירוק ממחירון דקל הוא עד 10 ס"מ אספלט, ידוע לנו כי עובי האספלט הינו שכבה אחת בת 5 ס"מ. ככל ויתגלה במהלך העבודות סעיפי ביצוע שאינם מופיעים בכתב הכמויות , יתומחרו בהתאם למחירון דקל בהנחה כפי שמופיע במכרז
5 האם יהיה אייזמד למודד לסימון אבן שפה או שעושים את זה באופן עצמאי?	רדיוס הסיבוב ומיקום א.ש וגבולות ביצוע יסומנו בשיתוף פעולה על ידי המועצה והקבלן.
6 לפי המכרז מדובר בכמות קטנה של אספלט (200 מ"ר) ופס האטה	עבודת אספלט על כל רוחב הכביש מחייבת עבודה באיכות ביצוע טובה מאוד, אין

1, האם יתאפשר פיזור אספלט ידני או רק באמצעות פינישר (מגמר)	דרישה ספציפית לפינישר אך לא נתפשר על איכות הביצוע
7	

2. יוזכר כי המועד האחרון להגשת ההצעות מוארך עד ליום 18/12/24, שעה 12:00.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום על ידי המשתתף במכרז במצורף להצעתו למכרז.

4. על כל מציע לצרף מכתב זה להצעתו, כשהוא חתום על ידו.

בכבוד רב,

מועצה אזורית חבל יבנה